



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr. 20971692

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
- Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 gembloux@vincotte.be



N 386743

Resi code: M

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (Boek 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk : **Installatie :** **Eigenaar / Uitbater / Beheerder :**

Naam, voornaam: Vincent Degrise **Wim Mons** **den**

Naam, voornaam: **biba**

Adres: **Liefdesstraat 53 140**

Ident. Kaart nr. : **3300 Tienen**

BTW nr.: BE **0667 666 890** Tel. : / /

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI") 0

Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)  Wooneenheid  Vóór 1/10/1981

Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)  Werkeenheid  Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020

Controlebezoek (6.5.)  Werfinstallatie  Vanaf 1/06/2020

Controlebezoek verzwaren aansluiting oude installatie (8.4.1.)

Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)

Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)

Afwijkingen Deel 8:  Toegepast  Niet toegepast  Andere installatie: .....

Algemene gegevens elektrische installatie :  Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. .... Datum .....

Gegevens verdelers: EAN  EAN niet meegegeeld  kWh meter niet geplaatst

Naam verd.: kWh meter nr. **15877061** meterstand dag **7634,8** nacht: **8176,1**  kWh excl. nacht meter: nr. **146869261** meterstand: **85555,1**

Bescherming aansluiting (A):  20  25  32  40  50  63  80  100

Gegevens installatie: Ontworpen voor U<sub>N</sub>:  mono 230 V  3x230 V  3N400 V Type aardelektrode:  aardingslus  pen / baar

Maximale nominale stroom (A):  20  25  32  40  50  63  80  100

Voedingsleiding hoofdbord: **6** X **10** mm<sup>2</sup> - Type: **X.V.D.** Aardverbindingssyst.:  TT  .....

Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: **8** A **300** mA Aantal borden: **2** Aantal eindstroombanen: **16**

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking  Onrechtstreekse aanraking  Montage  Verplaatsb. materieel  Vast materieel  I>/doorsnede  Schema's

Aardingsweerstand: **1,57** Ω  Algemeen isolatieniveau: **53,1** MΩ  Controle foutlus  Continuïteit (equipot., PE)  Test diff.

Alg. diff.:  was verzegeld  werd verzegeld  werd niet verzegeld  kan niet verzegeld worden Schema's en plannen getekend:  / Nee

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken Nieuwe installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil
Vastgestelde inbreuken Bestaande installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil
Opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil

Besluit :  De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019). **Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór** **15/02/2024**  door hetzelfde erkend organisme (\*).

De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Agent bezoeker : **T. J. M. M. M.** Agent nr. **3972** Datum: **15.02.2024** Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) :  Situatieplan(nen) :  Eéndraadsschema('s) :

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.

- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.

(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.